



PARECER TÉCNICO

Histórico

A **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.**, com sede na Rodovia SC-447, Km 02 - Caixa Postal 3502 - Rio Maina - Criciúma - SC - CEP: 88817-440, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.921.346/0001-58, pessoa jurídica de direito privado, doravante denominada apenas de **Anjo**, solicita a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) que avalie e compare as propriedades da massa corrida Super Leve G2 da Anjo com as convencionais PVA disponíveis no mercado.

Avaliação dos Testes de Aplicação

Com base em ensaios de aplicação realizados em uma área total aproximada de 300,00 m² nos quais foram utilizadas as amostras de Massas Super Leve G2 da marca Anjo Química e PVA Convencional de marca concorrente foi concluído que:

- A amostra de Massa Super Leve G2 da Anjo testada apresentou um rendimento maior, sendo necessária a utilização de **23%** a menos de produto;
- O tempo de aplicação da amostra de Massa Super Leve G2 da Anjo foi de **25%** menor;
- A geração e a dispersão de pó durante o lixamento foi significativamente menor quando utilizada a amostra testada;
- Segundo relatos técnicos dos profissionais envolvidos nos ensaios, as principais vantagens da amostra de Massa Super Leve G2 da Anjo em relação as convencionais disponíveis atualmente no mercado foram:
 - *Não é necessário "bater" a massa antes de utilizá-la;*
 - *Não é necessário diluir a massa com água, ela já vem pronta para uso;*
 - *É mais leve de aplicar, portanto cansa menos o profissional durante todo trabalho de aplicação;*
 - *Facilidade de espalhar e aplicar a massa;*
 - *Menor tempo necessário para aplicação;*
 - *"Murcha" menos depois de aplicada;*
 - *A camada necessária para dar cobertura e nivelamento da superfície é mais fina;*
 - *Fácil e macia de lixar, além de gerar menos pó durante o lixamento.*

É nosso parecer relativo às amostras testadas.

Florianópolis (SC), 06 de julho de 2023.