ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 41, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 25/07/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO		
Registro de Endereço (RE): RE8219000097A		
Nome da Edificação: ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA - UNIDADE IV		
Nome Fantasia: ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA - UNIDADE IV		
Logradouro público: Rodovia SC -108		**Nº:**
Bairro: VILA SÃO SIMÃO	**Município:** MORRO DA FUMAÇA/SC	**CEP:** 88830-000
Complemento: KM 366	**LAT/LONG:** (-28.637634003868,-49.342399835587)	
Referência: Proximo a empresa Esmalglass	**Arquivo:** PASTA 213	
Blocos Homologados CBMSC: 3	**Blocos Cadastrados CBMSC:** 9	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: F8219005238A	**Característica de:** Alta Complexidade	**Nº de Blocos:** 3
Área total da solicitação: 417,91 (m²)		
Data da Solicitação: 25/06/2025	**Quantidade de anexos:** 14	

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. Casa de bombas PCPI (68099)

Área da solicitação: 16,00 (m2)		**Área fiscalizável:** 16,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** --	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI	**Carga de incêndio:** Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação:** --	
Tipo Construtivo: --	**Escada do Bloco:** --	**Quantidade de Glp:** --	**Risco do Bloco:** RPCI sem prévia análise (até 200m²)

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-1 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam baixo potencial de incêndio. Locais onde a carga de incêndio não chega a 300 MJ/m2	Motores elétricos	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00

3.1.2. DEPOSITO NITROCELULOSE (68109)

Área da solicitação: 184,96 (m2)	**Área fiscalizável:** 184,96 (m2)

Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** --	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade	**Carga de incêndio:** Alta - 4.000,00 (MJ/m2)	**Situação:** --	
Tipo Construtivo: --	**Escada do Bloco:** --	**Quantidade de Glp:** --	**Risco do Bloco:** Não simplificado

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-3 [Indústria] Locais onde há alto risco de incêndio. Locais com carga de incêndio superior a 1.200 MJ/m²	Tintas e solventes	0,00	0,00	184,96	0,00	184,96

3.1.3. PAVILHÃO INFLAMÁVEIS NITRO (68104)

Área da solicitação: 216,95 (m2)		**Área fiscalizável:** 216,95 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** --	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade	**Carga de incêndio:** Alta - 4.000,00 (MJ/m2)	**Situação:** --	
Tipo Construtivo: --	**Escada do Bloco:** --	**Quantidade de Glp:** --	**Risco do Bloco:** Não simplificado

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-3 [Indústria] Locais onde há alto risco de incêndio. Locais com carga de incêndio superior a 1.200 MJ/m²	Tintas e solventes	0,00	0,00	216,95	0,00	216,95

4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE

Razão Social: ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA

Nome Fantasia: ANJO TINTAS E SOLVENTES - UNIDADE IV

CPF/CNPJ: 02.921.346/0006-62

5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE

NR	Nome Completo
1	BRUNO CARDOZO DALLÓ
2	FILIPE REZENDES COLOMBO

6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado: DEFERIDO

Observações:

- ATESTADO EMITIDO MEDIANTE ANÁLISE DOCUMENTAL E AUTODECLARAÇÃO, CONFORME IN 1, PARTE 1, DE 24/04/2024;

- MANTENHA SEMPRE OS SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA EDIFICAÇÃO EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO E DENTRO DA VALIDADE LEGAL.

- EMERGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS 24H PELO NÚMERO DE TELEFONE 193;

- LEMBRE-SE, O SINISTRO OCORRE ONDE A PREVENÇÃO FALHA!

- QUALQUER DÚVIDA ACERCA DESTE RELATÓRIO OU DE OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, ENTRE EM CONTATO PELO WHATSAPP (48)99610-2278, LIGAÇÃO FIXA PARA (48)3403-1446, DAS 12 ÀS 19H DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS, OU POR E-MAIL: SSCI_MORRODAFUMACA@CBM.SC.GOV.BR

- SITE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC PARA CONSULTA À LEGISLAÇÃO VIGENTE: HTTPS://WWW.CBM.SC.GOV.BR/

Quartel de MORRO DA FUMAÇA/SC, 27/06/2025

Assinatura Eletrônica

Rafael da Silva Goncalves - 3º Sargento

NOME

MORRO DA FUMAÇA/SC, 27/06/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **ca02ffea55a9cf2ab0b67b29bee0333aab467e92**